

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Линейная ул. 99г. Красноярск.
660020 Россия
E-mail: sch_pokrov@mailkrsk.ru
Сайт: <https://pokrovsky.gosuslugi.ru>
+7(391) 222-08-09
ОГРН 1142468044938.
ИНН/КПП 2466274970/246601001

№ 01-13и/43 от 30.08.2024



Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю

Руководителю
Д.В. Горяеву

660049, г. Красноярск,
ул. Каратанова, д.21

Уважаемая Дмитрий Владимирович!

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа «Комплекс Покровский» в ответ на предписание №
16842 «Об устранении выявленных нарушений обязательных
требований» от 29.09.2023 г., направляет отчет об исполнении
нарушений, выявленных в ходе проверки.

Приложение на 92 л. в 1 экз.

Директор



Н.В. Лукьянова

Быкова Надежда Николаевна
+7 (391) 222-08-09 (доб. 1022)

01-13и/43 от 30.08.2024

№ п/п	Образовательная площадка	Выявленные нарушения	Принятые меры	Примечание
1	г. Красноярск, ул. Березина, 88	1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить целостность асфальтового покрытия проездов, подходов, дорожек; 2. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: обеспечить в туалетных комнатах групповых ячеек «Горница-узорница», «Бумажная сказка» количество санитарных приборов из расчета 1 унитаза, 1 раковина на 5 детей;	1. Не устранено. Направлен запрос в МКУ «Ресурсно-технический центр» для направления специалиста для обследования и составления РСР по восстановлению асфальтового покрытия на территории дошкольной образовательной площадки. 2. Не устранено. Указанное нарушение возможно будет устранить, в рамках проведения капитального ремонта здания.	1. Копия письма прилагается. началась работа по постановке здания дошкольной образовательной площадки № 7 на капитальный ремонт, в т.ч. определена сметная стоимость объекта капитального строительства, проведена государственная экспертиза проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации

		3. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: на пищеблоке над моечным оборудованием для мытья кухонной посуды установить вытяжную систему вентиляции; 4. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.	3. Устранено. На пищеблоке над моечным оборудованием для мытья кухонной посуды установлена вытяжная система вентиляции. 4. Устранено. На пищеблоке установлен стол для работы с тестом (столешница) с покрытием из дерева твердых лиственных пород.	МАОУ СШ «Комплекс Покровский» ОП № 7, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Березина, 88» (копия положительного заключения прилагается). 3. Фото прилагается. 4. Фото прилагается.
2	г. Красноярск, ул. Степана Разина, 39	1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить в кабинете физики (каб. 3-13) покрытие столов без повреждений, дефектов; 2. Устранить нарушение ст. 28 Федерального	1. Устранено. В кабинете физики (каб. 3-13) установлены ученические столы без повреждений, дефектов. 2. Не устранено.	1. Копия Договора на поставку с доставкой ученической мебели для нужд МАОУ СШ «Комплекс Покровский» от 26.08.2024г., фото прилагаются. началась работа по

		закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить наличие душевых комнат, туалетов для мальчиков и девочек при спортзале; 3. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить целостность покрытия стен на пищеблоке; 4. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: обеспечить наличие умывальных раковин в обеденном зале из расчета 1 умывальник или раковина желобкового вида на 20 посадочных мест.	Указанное нарушение возможно будет устранить, в рамках проведения капитального ремонта здания. 3. Устранено. При подготовке к началу нового 2024-2025 учебного году на пищеблоке образовательной площадки № 2 проведен косметический ремонт (фото прилагается). 4. Согласно проектной документации. Общая площадь столовой 96,4 м2, рассчитана на 60 посадочных мест, что соответствует наличию умывальных раковин (3 шт.). (копия приказа прилагается).	постановке здания образовательной площадки № 2 на капитальный ремонт, в т.ч. определена сметная стоимость объекта капитального строительства, проведена государственная экспертиза проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Капитальный ремонт здания МАОУ СШ «Комплекс Покровский» ОП № 2, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Степана Разина, 39» (копия положительного заключения прилагается).
3	г. Красноярск, ул. Линейная, 76Д	1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	1. Устранено. На пищеблоке установлен стол для работы с тестом (столешница) с покрытием из дерева твердых лиственных пород.	1. Фото прилагается.

		«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.		
4	г. Красноярск, ул. Чернышевского, 81Д	1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно обеспечить наличие мебели (стульев) с покрытием допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	1. Устранено. Установлены новая мебель (стульчики).	1. Копия Договора на поставку мебели от 21.06.2024г., фото прилагаются.
5	г. Красноярск, ул. Линейная, 99Г	1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: устранить нарушение целостности стены в рекреации на четвертом этаже, следы течи на потолке в рекреации на четвертом этаже между кабинетами №А4-О4 и №А4-О9; 2. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить кабинеты №№ А4-10, А4-14, А2-О6, А2-10, А1-13 цельным напольным покрытием.	1. Устранено. При подготовке к началу нового 2024-2025 учебного году на четвертом этаже проведен косметический ремонт, устранено нарушение целостности стены в рекреации на четвертом этаже, следы течи на потолке в рекреации на четвертом этаже между кабинетами №А4-О4 и №А4-О9. 2. При подготовке к началу нового 2024-2025 учебного году проведен косметический ремонт здания, в кабинетах №№ А4-10, А4-14, А2-О6, А2-10, А1-13 произведен ремонт напольного покрытия.	1. Фото прилагается. 2. Фото прилагается.
6	г. Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 82Д	1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии	1. Устранено. На пищеблоке установлен стол для работы с тестом (столешница) с покрытием из дерева	1. Фото прилагается.

		населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.	твердых лиственных пород.	
7	г. Красноярск, ул. Загородная, 1А	1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить наличие отапливаемых и утепленных полов в помещениях гр. Почемучки, гр. Затеиники, гр. Верные друзья, расположенных на первом этаже; 2. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части обеспечения целостности гигиенического покрытия потолочная балка в спальне группы Верные друзья без дефектов и повреждений; 3. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части обеспечения оборудования участка и размещенное в них оборудование, являющихся источниками выделения влаги и тепла (посудомоечная машина, раковины для мытья сырья в горячем	1. Не устранено. Подготовлено техническое задание на выполнение работ по обследованию технического состояния внутренних систем инженерного обеспечения здания, по разработке проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт системы отопления «теплый пол» в ОП № 6 МАОУ СШ «Комплекс Покровский», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Загородная, 1А. 2. Устранено. Целостность гигиенического покрытия потолочной балки в спальне группы Верные друзья восстановлена. 3. Устранено. Источники выделения влаги и тепла (посудомоечная машина, раковины для мытья сырья в горячем цехе, плита в горячем цехе) обеспечены локальными вытяжными системами.	1. Копия технического задания прилагается. 2. Фото прилагается. 3. Фото прилагается.

